三菱製紙株式会社　八戸工場　　2026年度　　2026年9月15日

廃棄物処理施設の維持管理に関する記録　Ｎｏ．1

1. **施設別廃棄物処分量**　　単位：t

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
施設／種類	**廃棄物焼却炉(6号)**												
汚泥	7,661.0	7,449.0	8,109.0	10,727.0	7,783.0								41,729.0
木くず・紙くず	2,982.0	2,222.0	2,211.0	2,793.0	2,403.0								12,611.0
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	2.1	1.2	4.2	3.5	3.5								14.5
処理量合計	10,645.1	9,672.2	10,324.2	13,523.5	10,189.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54,354.5
施設／種類	**2号汚泥焼却炉**　　2022年6月 休止												
汚泥	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	0
処理量合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設／種類	最終処分場												
ばいじん	0.0	141.2	150.1	50.7	1,227.6								1,569.6
燃え殻	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								0.0
汚泥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								0.0
搬入量合計	0.0	141.2	150.1	50.7	1,227.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,569.6
測定年月日	2026年3月31日		※残余の埋め立て量は年度末に測定										
残余容量(m³)	18,029		2026年3月31日測量結果記載										

2. 燃焼ガス温度、集じん器に流入する燃焼ガス温度、排ガス中のＣＯ濃度、ばいじん除去の実施状況

場所	月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	管理基準　（単位）
廃棄物焼却炉（6号）	測定月日	4月10日	5月26日	6月14日	7月14日	8月12日								
	燃焼ガス温度(フリーボード上部)	888	894	885	876	881								800℃以上
	集じん器流入燃焼ガス(サイクロン入口)	180	185	176	181	183								200℃以下
	排ガス中ＣＯ濃度(排煙脱硫装置出口)	81.6	49.1	73.7	64.0	61.0								100ppm以下
	冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去	連続除去	連続除去	連続除去	連続除去	連続除去								
2号汚泥焼却炉	測定月日	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	
	燃焼ガス温度(炉層上)	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	800℃以上
	集じん器流入燃焼ガス(ﾊﾞｸﾞﾌｨﾙﾀｰ入口)	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	200℃以下
	排ガス中ＣＯ濃度(煙突出口)	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	100ppm以下
	冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	

【備考】連続測定を要する維持管理情報については、紙媒体での記録呈示等で対応。

三菱製紙株式会社　八戸工場　　2026年度　　2026年9月15日

廃棄物処理施設の維持管理に関する記録　Ｎｏ.２

1. 分析・点検結果

場所	測定月		４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	管理基準(単位)
廃棄物焼却炉（６号～	測定月日		－	5月26日	6月9日	7月24日	－								
	ばいじん濃度	(g/m³)	－	0.0009	－	0.0011	－								0.01(g/m³)
	硫黄酸化物濃度	(volppm)	－	0.05	－	3.52	－								100(volppm)
	窒素酸化物濃度	(volppm)	－	58.1	－	55.6	－								80(volppm)
	塩化水素濃度	(g/m³)	－	0.06	－	0.08	－								170(g/m³)
	水銀　粒子状濃度	(μg/m³)	－	－	＜0.1	－	－								50(μg/m³)
	水銀　ガス状濃度	(μg/m³)	－	－	＜0.1	－	－								50(μg/m³)
	ダイオキシン類	(ng-TEQ/m³)	－	－	－	結果待ち	－								0.098(ng-TEQ/m³)
２号汚泥焼却炉	測定月日		休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	
	ばいじん濃度	(g/m³)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01(g/m³)
	硫黄酸化物濃度	(volppm)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	120(volppm)
	窒素酸化物濃度	(volppm)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	100(volppm)
	塩化水素濃度	(g/m³)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	170(g/m³)
	水銀　粒子状濃度	(μg/m³)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	50(μg/m³)
	水銀　ガス状濃度	(μg/m³)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	50(μg/m³)
	ダイオキシン類	(ng-TEQ/m³)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1(ng-TEQ/m³)
最終処分場	採取年月日		4月6日	5月12日	6月2日	7月7日	8月4日								
	放流水	ＰＨ	6.3	7.5	7.3	7.7	7.8								5～9
		ＣＯＤ	1.0	1.3	2.2	2.3	1.6								最大　130mg/L
		ＳＳ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ								最大　74mg/L
	地下水電気伝導率	NO.1(下流)	136	142	132	112	105								－ ms/m
		NO.2(上流)	1,380	1,400	1,360	1,120	1,020								－ ms/m
	擁壁・遮水工点検日		4月6日	5月12日	6月2日	7月7日	8月4日								
	結果		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								

【備考】1.最終処分場に要する点検情報については、紙媒体での記録呈示等で対応。
2.２０２１年４月より１号汚泥焼却炉維持管理情報を削除。
※令和元年(2018年)11月14日　１号汚泥焼却炉廃止。
3.2022年6月　２号汚泥焼却炉休止（６/1 八戸労働基準監督署、9/7 八戸市長 休止届出）